

Betingelser for midlertidig overnatning



Du er ansvarlig for, at de på skemaet angivne oplysninger er korrekte samt at de pålagte driftsmæssige vilkår for lokalets anvendelse overholdes.

Driftsmæssige vilkår kan f.eks. være et fastlagt maximalt personantal, afmærkning af flugtveje og anskaffelse af brandslukningsmateriel.

Ved midlertidig overnatning er nedenstående bestemmelser altid gældende:

- Fra lokaler, der er større end 75 m², skal der være mindst to af hinanden uafhængige flugtveje helt til terræn i det fri. Flugtvejene skal være placeret i eller umiddelbart ved lokalets modstående ender.
- Fra adgangsdør til lokaler på indtil 75 m² skal der være flugtveje i to modstående retninger med en afstand af højst 25 m til nærmeste udgang (dør til terræn i det fri eller til trapperum). Underkant af redningsåbninger i sådanne lokaler må ikke være beliggende mere end 2 m over terræn, og lokaler uden dør til det fri skal være forsynet med redningsåbninger, der efter redningsberedskabets vurdering er egnet til personredning, idet der for hver påbegyndt 10 sovepladser i lokalet skal findes en sådan redningsåbning.
- I overnatningslokaler med tilhørende flugtveje skal der anbringes håndsprøjtebatterier eller trykvandslukkere efter brandmyndighedens nærmere bestemmelse.
- Eventuel flugtvejsbelysning skal være tændt.
- Der skal i lokalene opsættes tydelige opslag med forbud mod rygning.
- Der skal i hvert soverum, der anvendes under arrangementet, opsættes en røgalarm. Forud for enhver overnatning skal den afprøves. Brandmyndigheden anbefaler, at der også opsættes røgalarm i flugtvejen uden for anvendte rum til overnatning.
- Overnatning i lokaler, der er større end 75 m², skal ske efter en af brandmyndigheden godkendt belægningsplan, således at det sikres, at de fornødne friarealer til flugtveje og redningsåbninger ikke spærres af sovepladser, inventar, bagage m.m.
- I bygninger, der indrettes med sovepladser til 150 personer eller flere, skal der være fast vågen vagt, som skal foretage runderinger efter brandmyndighedens nærmere bestemmelse. I andre tilfælde kan brandmyndigheden kræve en vagtordning etableret, såfremt det skønnes nødvendigt ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering.

