

Egenkontrol 2018 Fyrværkeri i container (max 50 kg NEM)

Salgssted:	
Egenkontrol foretaget af:	Dato:

Opstilling og indretning af container:

<input type="checkbox"/>	Container er opstillet som angivet på skitse i ansøgning - alle afstande er overholdt og dørene vender væk fra bygninger (se ansøgningen/tilladelsen)
<input type="checkbox"/>	Området i en afstand af mindst 10 meter fra container anvendes ikke til andre formål - herunder parkering (se TF 2.4.4)
<input type="checkbox"/>	Der er placeret et frostsikret håndsprøjtebatteri, trykvandslukker eller vandfyldt slangevinde i, eller i umiddelbar nærhed af, container og dette er kontrolleret inden for det seneste år (se TF 2.4.7 + 1.15) Bemærk: Der må ikke anvendes CO₂ slukker eller Pulverslukker
<input type="checkbox"/>	Der er ikke placeret tændkilde i containeren - herunder elektriske installationer (se TF 1.8 + Vejledningen)

Skiltning:

<input type="checkbox"/>	Der er opsat sikkerhedsskilte på container/indhegning med "Forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild" (se TF 2.10.11)
<input type="checkbox"/>	Der er opsat sikkerhedsskilte på udvendig side af døren til container med "Farligt Fyrværkeri" (se TF 2.10.12)
<input type="checkbox"/>	Der er opsat sikkerhedsskilt ved anbringelsessted for brandslukningsmateriel (se TF 1.21)

Opbevaring af fyrværkeriet:

<input type="checkbox"/>	Der er max. den mængde fyrværkeri i container, som der er ansøgt om og givet tilladelse til (max. 50 kg NEM) (se TF 2.4.1)
<input type="checkbox"/>	Container indeholder ikke andre oplag end fyrværkeri (se TF 2.4.1)
<input type="checkbox"/>	Fyrværkeri opbevares i godkendt og lukket transportemballage - max. anbrud på én kolli af hver produkt og dette kolli lukkes til, når der ikke udtages varer (se TF 1.12 + 2.10.3)
<input type="checkbox"/>	Fyrværkeriet er stablet korrekt i container - max. 2 meter fra gulv/på én hylde (se TF 2.10.2)
<input type="checkbox"/>	Containeren holdes ren og ryddelig (se TF 2.10.6)
<input type="checkbox"/>	Container holdes lukket (og evt. aflåst) når der ikke udtages varer (se TF 2.10.8)

Instruktion af personale (og alle frivillige hjælpere):

<input type="checkbox"/>	Personalet er grundigt instrueret i ordensreglerne (se TF 2.10)
<input type="checkbox"/>	Personalet er instrueret i placering og brug af brandslukningsmateriel (se TF 2.10.1)
<input type="checkbox"/>	Personalet er instrueret i korrekt håndtering og opbevaring af fyrværkeriet på salgsstedet – herunder procedure for defekte artikler (se TF afsnit 2.10)

Egenkontrollen er tænkt som et frivilligt tilbud/værktøj til dig, der som ansvarlig for salg og opbevaring af fyrværkeri, skal være sikker på, at I overholder alle regler i "[Tekniske Forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler](#)" (TF) m.v.

Kan du vinge alle punkter af, bør der således heller ikke være problemer, når /hvis redningsberedskabet kommer på kontroleftersyn hos dig. Det betyder, at du med ro i sindet kan koncentrere dig om en god handel.