

Salgssted:	
Egenkontrol foretaget af:	Dato:

**Opstilling og indretning af container:**

<input type="checkbox"/>	Container er opstillet som angivet på skitse i ansøgning - alle afstande er overholdt og dørene vender væk fra bygninger (se <a href="#">ansøgningen/tilladelsen</a> )
<input type="checkbox"/>	Området i en afstand af mindst 10 meter fra container anvendes ikke til andre formål - herunder parkering (se <a href="#">TF 2.8.9</a> )
<input type="checkbox"/>	Der er anvendt container på max. 20 fod (se <a href="#">TF 2.8.1</a> )
<input type="checkbox"/>	Container er afskærmet/indhegnet (se <a href="#">TF 2.8.14 + Vejledningen punkt 2.8.16 e</a> )
<input type="checkbox"/>	Container er indrettet med sprinkleranordning til slukning af brand og brandslange er rullet ud i en afstand på 10 meter fra container og ligger inden for hegnet - dog således at redningsberedskabet kan nå koblingen gennem hegnet (se <a href="#">TF 2.8.16 + Vejledningen</a> )
<input type="checkbox"/>	Container er udstyret med udslyngningsanordning (se <a href="#">TF 2.8.12 + Vejledningen</a> ). Hvis én af containerens døre indgår i denne anordning er lukkemekanismen på denne dør plomberet.
<input type="checkbox"/>	Der er placeret et frostsikret håndsprøjtebatteri eller trykvandslukker i container og dette er kontrolleret inden for det seneste år (se <a href="#">TF 2.8.17 + 1.15</a> ) <b>Bemærk: Der må ikke anvendes CO<sub>2</sub> slukker eller Pulverslukker</b>
<input type="checkbox"/>	Der er ikke placeret tændkilde i containeren - herunder elektriske installationer (se <a href="#">TF 1.8 + Vejledningen</a> )

**Skiltning:**

<input type="checkbox"/>	Der er opsat sikkerhedsskilte på container/indhegning med "Forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild" (se <a href="#">TF 2.10.11</a> )
<input type="checkbox"/>	Der er opsat sikkerhedsskilte på udvendig side af døren til container med "Farligt Fyrværkeri" (se <a href="#">TF 2.10.12</a> )
<input type="checkbox"/>	Der er opsat sikkerhedsskilt ved anbringelsessted for brandslukningsmateriel i container (se <a href="#">TF 1.21</a> )

**Opbevaring af fyrværkeriet:**

<input type="checkbox"/>	Der er max den mængde fyrværkeri i container, som der er ansøgt om og givet tilladelse til (max. 380 kg NEM i 20 fods container og max. 190 kg. NEM i 10 fod container) (se <a href="#">TF 2.8.2</a> ) - dog mere hvis container udelukkende indeholder helårsfyrværkeri (se <a href="#">TF 2.6.1</a> )
<input type="checkbox"/>	Container indeholder ikke andre oplag end fyrværkeri (se <a href="#">TF 2.8.4</a> )
<input type="checkbox"/>	Fyrværkeri opbevares i godkendt og lukket transportemballage - max. anbrud på én kolli af hver produkt og dette kolli lukkes til, når der ikke udtages varer (se <a href="#">TF 1.12 + 2.10.3</a> )
<input type="checkbox"/>	Fyrværkeriet er stablet/placeret korrekt i container: - max. 2 meter fra gulv/på én hylde (se <a href="#">TF 2.10.2</a> ) - min. 1 meter frihøjde ift. sprinklingen (se <a href="#">Vejledningen til TF 2.8.16 (b)</a> ) - der er mindst 1 meter bredt gangareal i passagen frem til udslyngningsgitter (se <a href="#">Vejledningen til punkt 2.8.12</a> ) - fyrværkeriet er placeret inden for det accepterede område ift. risiko for udslyngning (se <a href="#">Vejledningsteksten til TF 2.8.12 og illustration 6</a> ) <b>Bemærk, at det ikke altid er muligt at opbevare max. mængde i container alt efter produktsortiment</b>
<input type="checkbox"/>	Containeren holdes ren og ryddelig (se <a href="#">TF 2.10.6</a> )
<input type="checkbox"/>	Container holdes lukket (og evt. aflåst) når der ikke udtages varer (se <a href="#">TF 2.10.8</a> )

**Instruktion af personale (og alle frivillige hjælpere):**

<input type="checkbox"/>	Personalet er grundigt instrueret i ordensreglerne (se <a href="#">TF 2.10</a> )
<input type="checkbox"/>	Personalet er instrueret i placering og brug af brandslukningsmateriel (se <a href="#">TF 2.10.1</a> )
<input type="checkbox"/>	Personalet er instrueret i korrekt håndtering og opbevaring af fyrværkeriet på salgsstedet - herunder procedure for defekte artikler (se <a href="#">TF afsnit 2.10</a> )

Egenkontrollen er tænkt som et frivilligt tilbud/værktøj til dig, der som ansvarlig for salg og opbevaring af fyrværkeri, skal være sikker på, at I overholder alle regler i "[Tekniske Forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler](#)" (TF) m.v.

Kan du vinge alle punkter af, bør der således heller ikke være problemer, når /hvis redningsberedskabet kommer på kontroleftersyn hos dig. Det betyder, at du med ro i sindet kan koncentrere dig om en god handel.