



Egenkontrol Fyrværkerisalg fra midlertidigt salgssted i det fri



Krav til egenkontrol

Ejeren skal sikre, at der foretages en egenkontrol på salgsstedet forud for dets åbning og efterfølgende hver dag inden salgsstedet åbnes for kunder. Egenkontrollen skal skriftligt dokumenteres og denne skal opbevares på salgsstedet i hele salgsperioden og fremvises eller fremsendes efter anmodning fra kontrolmyndigheden.

Du kan finde kravet til egenkontrol i punkt 2.11.2 i Bilag 1 "Tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler" til BEK nr. 1789 af 09/09/2021 "Bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler".

Praktisk

Du kan naturligvis lave dine egne skemaer til egenkontrollen. Du kan også vælge at benytte de skemaer Nordjylland Beredskab her stiller til rådighed. De lovkrævede kontrolpunkter fremgår af skemaet på den sidste side og det er det, du skal benytte dagligt. Før dette har vi indsat et udvidet skema, som vi anbefaler at du benytter forud for den første åbningsdag. Med dette kommer du bredere omkring de fejl og mangler der kan forekomme og med dette får du sikkerheden i højsædet.

I skemaerne har vi indsat henvisninger til, hvoraf kravet fremgår – eksempelvis [\(se TF 2.5.4\)](#) der henviser til de Tekniske Forskrifter.

Skemaerne downloades på:
Nordjyllandsberedskab.dk.

Egenkontrol forud for første åbningsdag

Kontrol-punkt	Beskrivelse	Flueben ved OK
Indretning af salgsstedet:		
1	Salgsstedet er opstillet som angivet på skitse i ansøgning - alle afstande er overholdt (se ansøgningen/tilladelsen)	
2	Området inden for 10 meter fra salgsstedet må ikke anvendes til andre formål, herunder parkering, aflæsning og lignende. (se TF 2.3.4)	
3	Der er mindst én flugtvej fra salgsstedet til friområde - dog mindst to hvis salgsstedets facadelængde overstiger 10 meter (se TF 2.3.8)	
4	Flugtveje og adgangen til flugtvejsdøre er holdt frie og ryddelige i hele dens bredde (se TF 2.11.15 - 2.11.16)	
5	Fyrværkeriet er beskyttet mod vejrliget - også fugt fra jorden (se TF 2.3.7)	
6	Udstillede fyrværkeriartikler er uden pyroteknisk sats og mærket "attrap" eller "dummy" - gælder ikke fyrværkeri, der må sælges ved selvbetjening (se TF 2.1.1)	
7	Der er mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én slangevinde i umiddelbar nærhed af salgsdisken. Dette er frostsikret og kontrolleret inden for det seneste år (se TF 2.3.9 + 1.14-1.18) Bemærk: Der må ikke anvendes CO₂ slukker eller Pulverslukker	
8	Der er mindst 1 meter fra fyrværkeri og salgsbord til tændkilde - eks. elektriske installationer (se TF 2.3.6 + 1.8 + eksempler i Sikkerhedsstyrelsens Vejledning til TF)	
9	Der er mindst 2 meter fra fyrværkeri og salgsbord til varmekilde (se TF 1.9)	
10	Der sælges kun andre varer, end fyrværkeri og sikkerhedsudstyr hertil, som er angivet i T.F og under forudsætning af, at der placeres en ekstra vandslukker ved udgangen (se TF 2.3.1) Bemærk: Der må heller ikke bortgives andre varer gratis som f.eks. kaffe, sodavand, popcorn m.v.	
11	Salgsstedet er holdt ren og ryddelig (se TF 2.11.7)	
Yderligere betingelser:		
12	Det er sikret, at publikum ikke har adgang til området mellem salgsstedet og opbevaringscontainer (se TF 2.10.7)	
13	Pladsen er oplyst hvis der skal håndteres fyrværkeri efter solnedgang (se TF 2.10.10)	
14	Tom emballage holdes adskilt fra fyrværkeriet og fjernes løbende fra området (se TF 2.10.11)	
15	Der er sikret god kørevej for redningsberedskabet på pladsen (se TF 2.10.12)	
Skiltning:		
16	Der er opsat sikkerhedsskilte ved indgang til pladsen/indgang til salgssted med "Forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild" (se TF 2.10.6 + 2.11.11)	
17	Der er opsat sikkerhedsskilte udvendigt ved indgang til salgsstedet med "Farligt Fyrværkeri" (se TF 2.11.12)	
18	Der er opsat sikkerhedsskilt ved anbringelsessted for brandslukningsmateriel (se TF 1.21)	
19	Der er opsat skiltning ved salgsstedet med oplysning om aldersgrænser for salg af konsumfyrværkeri hhv. helårspyrværkeri (se Bekendtgørelse 1798 § 25, stk. 3)	
Opbevaring af fyrværkeri på salgsstedet:		
13	Der er max. 50 kg NEM fyrværkeri på salgsstedet (se TF 2.3.1)	
14	Fyrværkeriet kan kun berøres af salgsstedets personale - ingen selvbetjening. Dog må fyrværkeri, der må sælges ved selvbetjening, placeres i selvbetjeningsområde (se Sikkerhedsstyrelsens Vejledning til TF 2.3.1 og Vejledningens Illustration 1)	
15	Konsumfyrværkeriet er opbevaret i godkendt og lukket transportemballage - max. anbrud på én kolli af hvert produkt og dette kolli lukkes til, når der ikke udtages varer (se TF 2.1.4 + 2.11.4)	
16	Fyrværkeriet er stablet i en højde på max. 2 meter på én hylde/gulv og max. 6 meter i alt hvis stabling sker i reol (se TF 2.11.3)	
Personale og frivillige hjælpere:		
24	Personalet er grundigt instrueret i ordensreglerne (se TF 2.11) - Er instrueret i placering og brug af brandslukningsmateriel, - Er instrueret i korrekt håndtering og opbevaring af fyrværkeriet på salgsstedet - herunder procedure for	

	defekte artikler.	
25	Personalet er præsenteret for den vejledning om håndtering og opbevaring af fyrværkeri, som leverandøren af fyrværkeriet har givet jer, og er instrueret i at der skal medfølge en generel sikkerhedsinformation til hver enkelt kunde – det er tilstrækkelig hvis denne fremgår af mærkningen på de artikler, der overdrages. (se Bekendtgørelse 1798 § 28)	
26	Alle personer der skal håndtere fyrværkeriartikler, er mindst 18 år gamle (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1049 af 30. maj 2021 om unges arbejde med senere ændringer punkt 6)	

Egenkontrol forud for alle efterfølgende åbningsdage

Kontrol-punkt	Beskrivelse
1	Der er max 50 kg NEM på salgsstedet
2	Opstillingen og indretningen af salgsstedet overholder fortsat tilladelsen
3	Brandslukker er på sin plads

Kontrol udført:					
Dato	Initialer	Dato	Initialer	Dato	Initialer
15/12		16/12		17/12	
Dato	Initialer	Dato	Initialer	Dato	Initialer
18/12		19/12		20/12	
Dato	Initialer	Dato	Initialer	Dato	Initialer
21/12		22/12		23/12	
Dato	Initialer	Dato	Initialer	Dato	Initialer
24/12		25/12		26/12	
Dato	Initialer	Dato	Initialer	Dato	Initialer
27/12		28/12		29/12	
Dato	Initialer	Dato	Initialer		
30/12		31/12			