

Egenkontrol 2018 Fyrværkerisalg fra midlertidigt salgssted

Salgssted:	
Egenkontrol foretaget af:	Dato:

Indretning af salgsstedet (gælder både salgssted i tilknytning til eksisterende butik og for et midlertidigt forretningssted):

<input type="checkbox"/>	Salgsstedet er opstillet som angivet på skitse i ansøgning - alle afstande er overholdt (se ansøgningen/tilladelsen)
<input type="checkbox"/>	Der er mindst én flugtvej fra salgsstedet til friområde - dog mindst to hvis salgsstedets facadelængde overstiger 10 meter (se TF 2.3.8)
<input type="checkbox"/>	Flugtveje og adgangen til flugtvejsdøre er holdt frie og ryddelige i hele dens bredde (se TF 2.10.14 - 2.10.15)
<input type="checkbox"/>	Fyrværkeriet er beskyttet mod vejrliget - også fugt fra jorden (se TF 2.3.7)
<input type="checkbox"/>	Udstillede fyrværkeriartikler er uden pyroteknisk sats og mærket "attrap" eller "dummy" - gælder ikke helårsfyrværkeri (se TF 2.1.1)
<input type="checkbox"/>	Der er mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én slangevinde i umiddelbar nærhed af salgsstedet. Dette er frostsikret og kontrolleret inden for det seneste år (se TF 2.3.9 + 1.2 + 1.15) Bemærk: Der må ikke anvendes CO₂ slukker eller Pulverslukker
<input type="checkbox"/>	Der er mindst 1 meter fra fyrværkeri og salgsbord til tændkilde - eks. elektriske installationer (se TF 2.3.6 + 1.8 + Vejledningen)
<input type="checkbox"/>	Der er mindst 2 meter fra fyrværkeri og salgsbord til varmekilde (se TF 1.9)
<input type="checkbox"/>	Der sælges kun andre varer end fyrværkeri og sikkerhedsudstyr hertil, hvis der er søgt og givet dispensation til salg af "visse nytårsrelaterede varer" (se TF 2.3.1)
<input type="checkbox"/>	Salgsstedet er holdt ren og ryddelig (se TF 2.10.6)

Yderligere betingelser for midlertidigt forretningssted:

<input type="checkbox"/>	Det er sikret, at publikum ikke har adgang til området mellem salgsstedet og opbevaringscontainer (se TF 2.9.7)
<input type="checkbox"/>	Pladsen er oplyst hvis der skal håndteres fyrværkeri efter solnedgang (se TF 2.9.10)
<input type="checkbox"/>	Tom emballage holdes adskilt fra fyrværkeriet og fjernes løbende fra området (se TF 2.9.11)
<input type="checkbox"/>	Der er sikret god kørevej for redningsberedskabet på pladsen (se TF 2.9.12)

Skiltning:

<input type="checkbox"/>	Der er opsat sikkerhedsskilte ved indgang til pladsen/indgang til salgssted med "Forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild" (se TF 2.9.6 + 2.10.11)
<input type="checkbox"/>	Der er opsat sikkerhedsskilte udvendigt ved indgang til salgsstedet med "Farligt Fyrværkeri" (se TF 2.10.12)
<input type="checkbox"/>	Der er opsat sikkerhedsskilt ved anbringelsessted for brandslukningsmateriel (se TF 1.21)
<input type="checkbox"/>	Der er opsat skiltning ved salgsstedet med oplysning om aldersgrænser for salg af konsumfyrværkeri hhv. helårsfyrværkeri (se Bekendtgørelse 1424 § 25, stk. 3)
<input type="checkbox"/>	Der er opsat Inspektionscertifikat et synligt sted hvis teltet (eller anden form for transportabel konstruktion) er større end 50 m ² (se Bekendtgørelse 880 af 3/7-14)

Opbevaring af fyrværkeri på salgsstedet:

<input type="checkbox"/>	Der er max. 50 kg NEM fyrværkeri på salgsstedet (se TF 2.3.1)
<input type="checkbox"/>	Fyrværkeriet kan kun berøres af salgsstedets personale - ingen selvbetjening. Dog må helårsfyrværkeri sælges ved selvbetjening hvis der er søgt og givet dispensation, der holdes en afstand til salgsdisken på mindst 5 meter og der placeres en trykvandslukker ved salgsdisken og en trykvandslukker ved salgsstedets udgang (se TF 2.3.1)
<input type="checkbox"/>	Konsumfyrværkeriet er opbevaret i godkendt og lukket transportemballage - max. anbrud på én kolfi af hver produkt og dette kolfi lukkes til, når der ikke udtages varer (se TF 2.1.4 + 2.10.3)
<input type="checkbox"/>	Fyrværkeriet er stablet i en højde på max. 2 meter på én hylde/gulv og max. 6 meter i alt hvis stabling sker i reol (se TF 2.10.2)

Instruktion af personale (og alle frivillige hjælpere):

<input type="checkbox"/>	Personalet er grundigt instrueret i ordensreglerne (se TF 2.10)
<input type="checkbox"/>	Personalet er instrueret i placering og brug af brandslukningsmateriel (se TF 2.10.1)
<input type="checkbox"/>	Personalet er instrueret i korrekt håndtering og opbevaring af fyrværkeriet på salgsstedet - herunder procedure for defekte artikler (se TF afsnit 2.10)
<input type="checkbox"/>	Personalet er præsenteret for den vejledning om håndtering og opbevaring af fyrværkeri, som leverandøren af fyrværkeriet har givet jer, og er instrueret i, at der skal medfølge en generel sikkerhedsinformation til hver enkelt kunde (se Bekendtgørelse 1424 § 28)

Egenkontrollen er tænkt som et frivilligt tilbud/værktøj til dig, der som ansvarlig for salg og opbevaring af fyrværkeri, skal være sikker på, at I overholder alle regler i "[Tekniske Forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler](#)" (TF) m.v.

Kan du vinge alle punkter af, bør der således heller ikke være problemer, når /hvis redningsberedskabet kommer på kontroleftersyn hos dig. Det betyder, at du med ro i sindet kan koncentrere dig om en god handel.