

LOGSKEMA FOR KONTROL AF BRANDSIKRINGSTILTAG					
Dato	Initialer	Kontrol	Beskrivelse af konstateret afvigelse	Dato for udbedring af afvigelse	Initialer
28-8-24	Hga	Kvartalsvis	Lukker ikke tæt – dør ved kantinen.	3-9-24	hga

Logskemaet skal gemmes i 5 år, og skal ved forlangende fremvises ved brandsyn.



DKV-skema for terminer for brandmæssige eftersyn i bygninger

	Termin for kontrol											Ref.	Kontrol eller bemærkning
	Ved hver benyttelse	Dagligt	Ugentligt	Månedlig	Hver 3. måned	Halvårlig	Årlig	Hvert 2. år	Hvert 4. år	Hvert 5. år	Hvert 10. år		
ABDL Automatisk branddørlukningsanlæg					x							7.5.7.1	Funktionsafprøvning
								x				7.5.7.2	Serviceeftersyn udført af autoriseret elinstallatørvirksomhed.
7.5.7.1	Kvartalsvis funktionsafprøvning Det skal mindst en gang i kvartalet kontrolleres, at brandmæssige døre, porte, lemme el.lign. med ABDL-anlæg lukker korrekt, når dette udløses ved prøveknappen.												
7.5.7.2	2-årig serviceeftersyn ABDL-anlæg skal hvert andet år efterses og vedligeholdes af en autoriseret elinstallatørvirksomhed. For forsamlingslokaleafsnit indrettet til mere end 150 personer skal elinstallationerne hvert andet år kontrolleres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, og el-sikkerhedsattesten skal fornyes jf. afsnit 7.4.4. Dette eftersyn dækker også ABDL-anlæg. Eftersynet omfatter som minimum: • Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner. • Anlægget efterses og kontrolleres for at sikre, at det er fuldt funktionsdueligt. • Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes. • At der ikke er sket bygningsmæssige eller anvendelsesmæssige ændringer, der har indflydelse på anlæggets funktion.												

Kontrollen udføres af:	
X	Driftsansvarlig person. Kan foretages af lejer el. anden person, der er instrueret af den driftsansvarlige person og som på vegne af- og med ansvar overfor, den driftsansvarlige person, varetager kontrollen.
X	Driftsansvarlig person
X	Autoriseret installatørvirksomhed, installationsfirma eller certificeret firma
X	Akkrediteret inspektionsorgan