

AUTOMATISK TRYKSÆTNINGSANLÆG ATA-ANLÆG



År: _____

LOGSKEMA FOR KONTROL AF BRANDSIKRINGSTILTAG

Dato	Initialer	Kontrol	Beskrivelse af konstateret afvigelse	Dato for udbedring af afvigelse	Initialer
28-8-24	Hga	kvartalsvis	Anlægget starter ikke op	8-9-24	hga
Logskemaet skal gemmes i 5 år, og skal ved forlangende fremvises ved brandsyn.					



DKV-skema for terminer for brandmæssige eftersyn i bygninger

	Termin for kontrol											Ref.	Kontrol eller bemærkning
	Ved hver benyttelse	Dagligt	Ugentligt	Månedlig	Hver 3. måned	Halvårlig	Årlig	Hvert 2. år	Hvert 4. år	Hvert 5. år	Hvert 10. år		
ATA Automatisk tryksætningsanlæg					x							7.5.9.1	Funktionsafprøvning
							x					7.5.9.2	Serviceeftersyn udført af et installationsfirma
							x					7.5.9.3	Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed. (§141, stk. 4)
7.5.9.1	Kvartalsvis kontrol og eftersyn Kontrol og eftersyn omfatter som minimum: - Anlægget funktionsafprøves. - Eftersyn jf. DS/EN 12101-6 kap. 13 vedr. ugentlige og månedlige eftersyn. - Evt. længerevarende fejlmeddelelser er under udbedring, samt at forsikringsselskab er informeret herom. - Evt. opfølgning fra akkrediteret funktionsafprøvning er iværksat, og aftalte terminer er overholdt.												
7.5.9.2	Årligt eftersyn Der skal udføres et serviceeftersyn af et installationsfirma, der som minimum omfatter: - Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner, samt DS/EN 12101-6 kap. 13 vedr. årlig kontrol og eftersyn. - Anlægget efterses og kontrolleres for at sikre, at det er fuldt funktionsdueligt svarende til en akkrediteret funktionstest - Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes.												
7.5.9.3	Årligt akkrediteret funktionsafprøvning For anlægget skal der årligt foretages en funktionsafprøvning af et akkrediteret inspektionsorgan, som er akkrediteret til inspektion af ATA-anlæg iht. den projekteringsstandard, som anlægget er udført efter. Vær opmærksom på, at denne afprøvning kun kræves, hvis det fremgår som et specifikt krav i byggetilladelsen for det pågældende byggeri. Det kan altså være nødvendigt at du finder denne tilladelse (§141 stk. 4).												

Kontrollen udføres af:	
X	Driftsansvarlig person. Kan foretages af lejer el. anden person, der er instrueret af den driftsansvarlige person og som på vegne af- og med ansvar overfor, den driftsansvarlige person, varetager kontrollen.
X	Driftsansvarlig person
X	Autoriseret installatørvirksomhed, installationsfirma eller certificeret firma
X	Akkrediteret inspektionsorgan