

Automatisk Brandventilation (ABV)



År: _____

LOGSKEMA FOR KONTROL AF BRANDSIKRINGSTILTAG

Dato	Initialer	Kontrol	Beskrivelse af konstateret afvigelse	Dato for udbedring af afvigelse	Initialer
28-8-24	Hga	Månedlig	Melder fejl på detektor 011-1	5-9-24	hga

Logskemaet skal gemmes i 5 år, og skal ved forlangende fremvises ved brandsyn.



Brandventilation

DKV-skema for terminer for brandmæssige eftersyn i bygninger

	Termin for kontrol											Ref.	Kontrol eller bemærkning
	Ved hver benyttelse	Dagligt	Ugentligt	Månedlig	Hver 3. måned	Halvårlig	Årlig	Hvert 2. år	Hvert 4. år	Hvert 5. år	Hvert 10. år		
ABV Automatisk brandventilationsanlæg				x								7.5.8.1	Eftersyn af kontrolpanel for anlæg med selvstændig detektering.
							x					7.5.8.2	Serviceeftersyn udført af et installationsfirma. Visuel inspektion af anlægget.
							x					7.5.8.3	Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed. (§141, stk. 4)
7.5.8.1	Månedligt eftersyn Dette eftersyn foretages kun for selvstændigt ABV-anlæg, der ikke aktiveres af et ABA-anlæg. Ved eftersynet kontrolleres som minimum at: • Alle systemdele er tilkoblet og fuldt funktionsduelige samt at kun aftalte enheder er frakoblet. • Evt. længerevarende fejlmeddelelser er under udbedring, samt at forsikringsselskab er informeret herom. • Evt. opfølgning fra akkrediteret funktionsafprøvning er iværksat og aftalte terminer er overholdt.												
7.5.8.2	Årligt eftersyn Der skal udføres et serviceeftersyn af et installationsfirma for ABV-anlæg, der som minimum omfatter: • Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner. • Anlægget efterses og kontrolleres for at sikre, at det er fuldt funktionsdueligt svarende til en akkrediteret funktionstest. • Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes. For selvstændigt ABV-anlæg, der ikke aktiveres af et ABA-anlæg, udføres tillige i forbindelse med det årlige serviceeftersyn et funktionseftersyn, hvor følgende kontrolleres: • At samtlige aktiveringstryk er ubeskadigede og tilgængelige. • At der under og omkring detektorer er det nødvendige frie rum for korrekt funktion. • At anlæggets detektorer er ubeskadigede. • At der ikke er sket bygningsmæssige eller anvendelsesmæssige ændringer, der har indflydelse på anlæggets funktion. Serviceeftersyn og funktionseftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol af de enkelte funktionsdele, så hele anlægget over en 3-årig periode vil blive eftersat og kontrolleret.												
7.5.8.3	Årligt akkrediteret funktionsafprøvning For anlægget skal der årligt foretages en funktionsafprøvning af et akkrediteret inspektionsorgan, som er akkrediteret til inspektion af ABV-anlæg iht. den projekteringsstandard, som anlægget er udført efter. Vær opmærksom på, at denne afprøvning kun kræves, hvis det fremgår som et specifikt krav i byggetilladelsen for det pågældende byggeri. Det kan altså være nødvendigt at du finder denne tilladelse (§141 stk. 4).												

Kontrollen udføres af:	
X	Driftsansvarlig person. Kan foretages af lejer el. anden person, der er instrueret af den driftsansvarlige person og som på vegne af- og med ansvar overfor, den driftsansvarlige person, varetager kontrollen.
X	Driftsansvarlig person
X	Autoriseret installatørvirksomhed, installationsfirma eller certificeret firma
X	Akkrediteret inspektionsorgan