

Røgalarmanlæg



År: _____

LOGSKEMA FOR KONTROL AF BRANDSIKRINGSTILTAG

Dato	Initialer	Kontrolpunkt	Beskrivelse af konstateret afvigelse	Dato for udbedring af afvigelse	Initialer
28-8-24	Hga	Kvartalsvis	Mangler batteri i lokale 004	29-8-24	hga

Logskemaet skal gemmes i 5 år, og skal ved forlangende fremvises ved brandsyn.

[Se mere omkring røgalarm placering.](#)



DKV-skema for terminer for brandmæssige eftersyn i bygninger

	Termin for kontrol											Ref.	Kontrol eller bemærkning
	Ved hver benyttelse	Dagligt	Ugentligt	Månedlig	Hver 3. måned	Halvårlig	Årlig	Hvert 2. år	Hvert 4. år	Hvert 5. år	Hvert 10. år		
Røgalarmanlæg					x							7.5.4.1	Funktionsafprøvning
							x					7.5.4.2	Rengøring og kontrol af batteribackup.
											x	7.5.4.3	Udskift batteri for backup.
7.5.4.1	Kvartalsvis afprøvning Funktionen af hver røgalarm afprøves ved aktivering af prøveknappen. For sammenkoblede røgalarmer kontrolleres, at varslingssignalet afgives fra alle de sammenkoblede røgalarmer.												
7.5.4.2	Årlig service Røgmelderne støvsuges, funktionen af batteribackupenheden kontrolleres ved, at den permanente strømforsyning afbrydes, og der udføres en kontrol svarende til en kvartalsvis kontrol.												
7.5.4.3	10-årig service Batteri til backup udskiftes.												

Kontrollen udføres af:	
X	Driftsansvarlig person. Kan foretages af lejer el. anden person, der er instrueret af den driftsansvarlige person og som på vegne af- og med ansvar overfor, den driftsansvarlige person, varetager kontrollen.
X	Driftsansvarlig person
X	Autoriseret installatørvirksomhed, installationsfirma eller certificeret firma
X	Akkrediteret inspektionsorgan