

Røgudluftning



År: _____

LOGSKEMA FOR KONTROL AF BRANDSIKRINGSTILTAG

Dato	Initialer	Kontrol	Beskrivelse af konstateret afvigelse	Dato for udbedring af afvigelse	Initialer
28-8-24	Hga	årlig	Mekanisk udveksling sidder fast	29-8-24	hga

Logskemaet skal gemmes i 5 år, og skal ved forlangende fremvises ved brandsyn.



DKV-skema for terminer for brandmæssige eftersyn i bygninger

Termin for kontrol												Ref.	Kontrol eller bemærkning
	Ved hver benyttelse	Dagligt	Ugentligt	Månedlig	Hver 3. måned	Halvårlig	Årlig	Hvert 2. år	Hvert 4. år	Hvert 5. år	Hvert 10. år		
Røgudluftning							x					7.5.11.1	Funktionsafprøvning og serviceeftersyn.
7.5.11.1	Årligt serviceeftersyn												
For manuelt oplukkelige røgudluftningsåbninger åbnes disse, og hængsler, låseanordninger og evt. udvekslingsmekanismer smøres.													
For røgudluftningsåbninger, der åbnes af fjernbetjente aktuatorer, kontrolleres, at alle røgudluftningsåbninger åbner ved successiv aktivering af alle aktiveringstrykkene. Hængsler og aktiveringsmekanismer smøres.													
For mekanisk røgudluftning udføres et kontrol- og serviceeftersyn, der som minimum omfatter:													
- Anlægget aktiveres ved successiv aktivering af alle aktiveringstrykkene, og det kontrolleres, om anlægget starter op. - Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner. - Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes.													
For alle typer af røgudluftningsanlæg kontrolleres tillige at markering og skiltning er intakt, specielt ved manuelle aktiveringstryk, der bl.a. kan være placeret ved alle adgangsveje til de berørte afsnit.													

Kontrollen udføres af:	
X	Driftsansvarlig person. Kan foretages af lejer el. anden person, der er instrueret af den driftsansvarlige person og som på vegne af- og med ansvar overfor, den driftsansvarlige person, varetager kontrollen.
X	Driftsansvarlig person
X	Autoriseret installatørvirksomhed, installationsfirma eller certificeret firma
X	Akkrediteret inspektionsorgan