

SLANGEVINDE



År: _____

LOGSKEMA FOR KONTROL AF BRANDSIKRINGSTILTAG

Dato	Initialer	Kontrolpunkt	Beskrivelse af konstateret afvigelse	Dato for udbedring af afvigelse	Initialer
28-8-24	Hga	Årlig	Slangevinde 02 mangler korrekt afmærkning	8-9-24	hga
Logskemaet skal gemmes i 5 år, og skal ved forlangende fremvises ved brandsyn.					

Anvendelseskategori 6 dækker over: Sygehus, børnehaver, plejehjem o.lign. (personer som ikke er selvhjulpne).

Kontrollen udføres af:

X	Driftsansvarlig person. Kan foretages af lejer el. anden person, der er instrueret af den driftsansvarlige person og som på vegne af- og med ansvar overfor, den driftsansvarlige person, varetager kontrollen.
X	Driftsansvarlig person
X	Autoriseret installatørvirksomhed, installationsfirma eller certificeret firma
X	Akkrediteret inspektionsorgan



DKV-skema for terminer for brandmæssige eftersyn i bygninger

		Termin for kontrol										Ref.	Kontrol eller bemærkning	
		Ved hver benyttelse	Dagligt	Ugentligt	Månedlig	Hver 3. måned	Halvårlig	Årlig	Hvert 2. år	Hvert 4. år	Hvert 5. år	Hvert 10. år		
Slangevinder							x						7.5.6.1	Eftersyn (bygningssafsnit i anvendelseskategori 6).
								x					7.5.6.2	Serviceeftersyn og udskiftning af mærkeseddel på enheden.
											x		7.5.6.3	Trykprøvning udført af autoriseret VVS-installatørvirksomhed.
7.5.6.1	Månedligt eftersyn Det kontrolleres, at: - Slangevinder er let tilgængelige og afmærkning med markeringsskilt og instruks er intakt. - Slangevinder er intakte og tætte.													
7.5.6.2	Årligt serviceeftersyn Der skal foretages en funktionsprøve, idet slangen trækkes helt ud, og som minimum kontrolleres eller afprøves følgende punkter: - Udstyret ikke er blokeret eller beskadiget, og ingen dele er korroderet eller utætte. - Brugerinstrukserne er intakte og læsbare. - Materiellet er klart afmærket. - Slangevinden funktionsafprøves ved at sprøjte med samlet stråle, så slange og rør skylles godt igennem. Spredt stråle afprøves også, og strålespiden efterses og renses for eventuelle urenheder. - Det skal kontrolleres, om vandføringen er tilfredsstillende. Dette er tilfældet, hvis kastelængden med samlet stråle er mindst 10 m. - Kontroller om strålerøret er let at betjene. - Hele slangelængden skal efterses for tegn på revner, vridning, slitage eller beskadigelse. Hvis slangen viser tegn på skader, skal den udskiftes eller trykprøves til det maksimale tilladte arbejdstryk. - Slangespændebånd eller -bindinger sidder sikkert fast. - Slangetromlen drejer frit i begge retninger. - Kontroller at skabet er let at åbne, og at vinden kan svinges og drejer let. - For slangevinder med manuel afspærringsventil kontrolleres, at denne fungerer og er let at betjene. - For slangevinder med automatventil kontrolleres, at denne fungerer korrekt og lukker efter afprøvningen. - For slangevinder med manuel ventil for service kontrolleres, om den er indstillet i åben position og fastholdt der. - Kontroller om vandrør er i god stand, vær især opmærksom på tegn på skader eller slitage på eventuelle fleksible vandrør. Efterlad slangevinden og slangeskabet klar til brug. Hvis slangevinden er ude af drift, og opfølgning er påkrævet, skal der påsættes et mærkat med påskriften "UDE AF DRIFT (VIRKER IKKE!)", og slangevinden skal repareres hurtigst muligt. Der skal føres log for de årlige eftersyn i form af en mærkeseddel placeret på selve slangevinden, hvoraf år, måned og initialer for sidste eftersyn skal fremgå.													
7.5.6.3	Trykprøvning 5 år efter installationen og derefter hvert 5. år skal der foretages trykprøvning af slangevindens slange. Tryk ved trykprøvningen skal være i henhold til: - For formfaste slanger et tryk 12 bar (1,2 MPa) i 2 minutter jævnfør DS/EN 671-1 Stationære brandslukningssystemer - Slangesystemer - Del 1: Slangevinder med formfaste slanger. - For flade slanger et tryk 24 bar (2,4 MPa) i 1 minut jævnfør DS/EN 671-2 Stationære brandslukningssystemer - Slangesystemer - Del 2: Brandslangesystemer med flad slange. Trykprøvningen skal foretages af en autoriseret VVS-installationsvirksomhed. Er slangen mere end 20 år, skal den enten udskiftes eller trykafprøves hvert år.													