

LOGSKEMA FOR KONTROL AF BRANDSIKRINGSTILTAG

Kontrollen udføres af:	
X	Driftsansvarlig person. Kan foretages af lejer el. anden person, der er instrueret af den driftsansvarlige person og som på vegne af- og med ansvar overfor, den driftsansvarlige person, varetager kontrollen.
X	Driftsansvarlig person
X	Autoriseret installatørvirksomhed, installationsfirma eller certificeret firma
X	Akkrediteret inspektionsorgan

DKV-skema for terminer for brandmæssige eftersyn i bygninger													
	Termin for kontrol											Ref.	Kontrol eller bemærkning
	Ved hver benyttelse	Dagligt	Ugentligt	Månedlig	Hver 3. måned	Halvårlig	Årlig	Hvert 2. år	Hvert 4. år	Hvert 5. år	Hvert 10. år		
AVS Automatisk sprinkleranlæg			x									7.5.2.1	Funktionsafprøvning af pumper og kontrol af sprinklercentral.
					x							7.5.2.2	Funktionsafprøvning af acceleratorer til evt. tørsprinkling. Opfølgning på dokumentation.
							x					7.5.2.3	Serviceeftersyn udført af sprinkler installations-firma. Visuel kontrol af hele anlægget.
							x					7.5.2.4	Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed. (§141, stk. 4)
										x		7.5.2.5	Inspektion af tryktanke
											x	7.5.2.6	Inspektion af reservoir
7.5.2.1	Ugentligt afprøvning og kontrol Kontrol og eftersyn omhandler som minimum følgende punkter: • Afprøvning af pumper, herunder opstart af evt. dieselpumper. • Inspektion af alle ventiler for at sikre, at de er i rigtig position. • Kontrol af vandstrømskontakter. • Kontrol af overvågede afspærringsventiler, både overvågede og fastlåste, f.eks. med remme. • Kontrol af tryk over alarmventil.												
7.5.2.2	Kvartalsvis kontrol og eftersyn Kontrol og eftersyn omfatter som minimum: • Accelerator til tørsprinkling funktionsafprøves. • Evt. længerevarende fejlmeddelelser er under udbedring, samt at forsikringsselskab er informeret herom. Side 40 af 73 • Evt. opfølgning fra akkrediteret funktionsafprøvning er iværksat, og aftalte terminer er overholdt. • Redningsberedskabet fortsat har uhindret adgang til sprinklercentralen, og adgangsvejen er som angivet i brandstrategien.												
7.5.2.3	Årligt eftersyn Sprinkleranlægget skal årligt gennemgå et serviceeftersyn, hvor det sikres, at anlægget har den tiltænkte funktion i henhold til dokumentationen for anlægget. Der skal udføres et serviceeftersyn af et sprinklerinstallationsfirma, der som minimum omfatter: • Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner. • Anlægget efterses og kontrolleres for at sikre, at det er fuldt funktionsdueligt svarende til en akkrediteret funktionstest. • Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes. • O-planer kontrolleres. • For anlæg, der aktiverer varslingsanlæg, og hvor der ikke er installeret et ABA-anlæg, skal signalforbindelsen til varslingsanlægget kontrolleres og afprøves. I forbindelse med det årlige serviceeftersyn udføres kontrol af følgende: • At der under og omkring sprinklerhovederne er det nødvendige frie rum for korrekt funktion, og sprinklerhovederne er ubeskadigede. • At der ikke er sket bygningsmæssige eller anvendelsesmæssige ændringer, der har indflydelse på anlæggets funktion. Serviceeftersyn kan udføres successivt stikprøvekontrol, så hele anlægget over en 3-årig periode vil blive efterset og kontrolleret.												
7.5.2.4	Årligt akkrediteret funktionsafprøvning For anlægget skal der årligt foretages en funktionsafprøvning af et akkrediteret inspektionsorgan, som er akkrediteret til inspektion af AVS-anlæg iht. den projekteringsstandard, som anlægget er udført efter.												
7.5.2.5	Inspektion af tryktanke Tryktanke skal inspiceres i overensstemmelse med projekteringsstandarden for anlægget, dog mindst hvert 5. år.												
7.5.2.6	Inspektion af reservoir Reservoir skal inspiceres i overensstemmelse med projekteringsstandarden for anlægget, dog mindst hvert 10. år.												