



År: _____

LOGSKEMA FOR KONTROL AF BRANDSIKRINGSTILTAG

Dato	Initialer	Kontrolpunkt	Beskrivelse af konstateret afvigelse	Dato for udbedring af afvigelse	Initialer
28-8-24	Hga	halvårligt	Slutdæksel mangler	30-8-24	hga

Logskemaet skal gemmes i 5 år, og skal ved forlangende fremvises ved brandsyn.



DKV-skema for terminer for brandmæssige eftersyn i bygninger

	Termin for kontrol											Ref.	Kontrol eller bemærkning
	Ved hver benyttelse	Dagligt	Ugentligt	Månedlig	Hver 3. måned	Halvårlig	Årlig	Hvert 2. år	Hvert 4. år	Hvert 5. år	Hvert 10. år		
Stigrør						x						7.5.14.1	Kontrol af udtagsventiler er lukket og sluddæksel monteret.
							x					7.5.14.2	Serviceeftersyn og test af evt. ventilovervågning.
											x	7.5.14.3	Serviceeftersyn inkl. trykprøvning udført af autoriseret VVS-installatørvirksomhed.
7.5.14.1	Halvårligt eftersyn Det efterses, at samtlige udtagsventiler er lukket og sluddæksler er påmonteret. Er sluddæksel fjernet eller udtagsventil åben, kontrolleres stigrørstilslutningen tillige for evt. fremmedlegemer. Eftersynet kan udelades for stigrør, hvor alle stigrørtilslutninger er udført med aflåste sluddæksler, eller hvor stigrørtilslutninger er udført med sluddæksler og er placeret i et aflåst skab												
7.5.14.2	Årligt serviceeftersyn Ved et årligt eftersyn testes eller kontrolleres som minimum: • At der ingen beskadigelser er i hele stigrørets længde. • Samtlige udtagsventiler funktionsafprøves ved at åbne og lukke dem. Ventilerne smøres om nødvendigt. • At alle sluddæksler er uden beskadigelser og fastgjort med kæde. • At pakninger ikke er mørnet eller beskadiget. • At markering og skiltning er intakt og rengjort. • Kontrol af en evt. aflåsningsmekanisme, herunder rengøring og smøring om nødvendigt. • For stigrør med ventilovervågning testes denne.												
7.5.14.3	10-årligt serviceeftersyn Et 10-årligt serviceeftersyn skal udføres af en autoriseret VVS-installatørvirksomhed, og omfatter som minimum: • Samtlige udtagsventiler smøres. • Der foretages en trykprøvning af stigrøret. Røret trykprøves til et tryk som defineret for stigrør i bilag 12 til denne vejledning, dog mindst 16 bar. • Indvendig visuel inspektion evt. med kamera.												

Kontrollen udføres af:	
X	Driftsansvarlig person. Kan foretages af lejer el. anden person, der er instrueret af den driftsansvarlige person og som på vegne af- og med ansvar overfor, den driftsansvarlige person, varetager kontrollen.
X	Driftsansvarlig person
X	Autoriseret installatørvirksomhed, installationsfirma eller certificeret firma
X	Akkrediteret inspektionsorgan